

Preuve de dépôt

Vous venez de déposer un dossier de demande de déclaration ICPE concernant le projet Centre pénitentiaire de AITON sur la commune principale de l'AIOT LES GABELINS 73220 AITON.

La référence de votre dossier est A-3-Q6A11PCT7 et concerne une demande de type "une déclaration de modification"

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Votre dossier a été transmis le 15/05/2023 à 16h31 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

Vous allez recevoir dans quelques instants, à l'adresse ci-dessous, un message de confirmation de transmission de votre dossier :

- #xxxx# (pour rappel, courriel d'échange avec l'administration)
- #yyyy# (pour rappel, déclarant)
- #zzzz# (pour rappel, mandataire)

1 - Type de déclaration

Identification et orientation de la demande

Votre demande concerne : **une déclaration de modification**

La déclaration de modification porte sur :

Les prescriptions applicables à l'installation

Autres modes d'exploitation

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur : **La D(R)EAL ou la DRIEAT**

Conditions d'engagement du déclarant

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.**

- Je m'engage à prendre connaissance et à respecter les prescriptions générales ministérielles applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées, consultables sur le site <https://aida.ineris.fr/>
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (attestation de mise en sécurité, ...) sur Service-public.fr

2 - Déclarant

Déclarant

Pétitionnaire ou mandataire : **Déclarant**

Personne morale

N° SIRET **17690120500672**

Raison sociale **DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES LYON - CENTRE-EST**

Forme juridique **Service déconcentré de l'État à compétence (inter) régionale**

Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Adresse en France

19 RUE CREPET

69007 LYON 07

Signataire

Qualité : **Chef de l'unité des opérations Département des affaires immobilières**

Référent

Fonction : **xxx**

3 - Description de l'installation

Nom de l'installation : **Centre pénitentiaire de AITON**

Description des activités :

Centre pénitentiaire avec chaufferie et groupe électrogène

Sur le site de l'installation, vous exploitez déjà au moins :

Une installation classée relevant du régime d'autorisation : **NON**

Une installation classée relevant du régime d'enregistrement : **NON**

4 - Localisation

Localisation de l'installation

LES GABELINS

73220 AITON

X : 954437

Y : 6501397

Projection : Lambert 93

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :

- Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100m
- Un plan d'ensemble à jour à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés (un plan jusqu'au 1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

5 - Activité du site

Les informations de cette étape ne sont pas nécessaires pour cette démarche.

6 - Mode d'exploitation

Prescriptions applicables

Effectuer une demande de modification de certaines prescriptions applicables à l'installation : **OUI**

Autres modifications

Autres modifications apportées à l'installation

Remplacement du groupe électrogène fioul existant de 125kVA par un groupe électrogène neuf de 750 kVA afin de secourir l'ensemble du site. La durée de fonctionnement du groupe électrogène sera inférieure à 500H par an. Ce groupe est un groupe de secours. Il sera remplacé fin 2023
Raccordement de la chaufferie au gaz de ville. Remplacement des deux chaudières existantes fioul et de sa cheminée commune par 3 chaudières équipées de bruleur gaz de 800kw chacune avec 3 cheminées d'évacuation des fumées de 8,5 ml de hauteur chacun en moyenne. Les deux chaudières seront installées et mises en service en octobre 2023.

7 - Pièces justificatives

Modification des prescriptions applicables :

pièces justificatives.pdf